

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité dans Siemens Synco OZW

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2012-AVI-424>

Gestion du document

Référence	CERTA-2012-AVI-424
Titre	Vulnérabilité dans Siemens Synco OZW
Date de la première version	08 août 2012
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Siemens du 30 juillet 2012
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque

Contournement de la politique de sécurité.

2 Systèmes affectés

- Siemens Synco OZW775 ;
- Siemens Synco OZW672.01 ;
- Siemens Synco OZW672.04 ;
- Siemens Synco OZW672.16 ;
- Siemens Synco OZW772.01 ;
- Siemens Synco OZW772.04 ;
- Siemens Synco OZW772.16 ;
- Siemens Synco OZW772.250.

3 Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans *Siemens Synco OZW*. Elle concerne un mot de passe par défaut protégeant les fonctions d'administration.

4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 Documentation

- Bulletin de sécurité Siemens du 30 juillet 2012 :
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-283911.pdf
- Bulletin de sécurité ICSA-12-214-01 de l'US-CERT le 01 août 2012 :
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-214-01.pdf
- Référence CVE CVE-2012-3020 :
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-3020>

Gestion détaillée du document

08 août 2012 version initiale.