

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité dans le système SCADA WAGO SYSTEM 758

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2012-AVI-487>

Gestion du document

Référence	CERTA-2012-AVI-487
Titre	Vulnérabilité dans le système SCADA WAGO SYSTEM 758
Date de la première version	06 septembre 2012
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité ICS-CERT ICESA-12-249-02 du 05 septembre 2012
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque

Élévation de privilèges.

2 Systèmes affectés

- WAGO I/O System modèle 758-870 ;
- WAGO I/O System modèle 758-874 ;
- WAGO I/O System modèle 758-875 ;
- WAGO I/O System modèle 758-876.

3 Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans *WAGO I/O System*. Elle concerne des identifiants inscrits en dur dans l'application, un utilisateur malveillant peut les utiliser pour s'octroyer des droits ne lui étant pas destinés.

4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 Documentation

- Bulletin de sécurité ICS-CERT ICSA-12-249-02 du 05 septembre 2012 :
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-249-02.pdf
- Référence CVE CVE-2012-3013 :
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2012-3013>

Gestion détaillée du document

06 septembre 2012 version initiale.