

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité dans le système SCADA Siemens S7-1200

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2012-AVI-508>

Gestion du document

Référence	CERTA-2012-AVI-508
Titre	Vulnérabilité dans le système SCADA Siemens S7-1200
Date de la première version	17 septembre 2012
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Siemens ssa-240718 du 13 septembre 2012
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque

Atteinte à la confidentialité des données.

2 Systèmes affectés

Siemens SIMATIC S7-1200 V2.x.

3 Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans *Siemens SIMATIC S7-1200 V2.x*. Elle concerne la validation systématique d'un certificat SSL dès lors qu'il a été autorisé une fois.

4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 Documentation

- Bulletin de sécurité Siemens ssa-240718 du 13 septembre 2012 :
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-240718.pdf

Gestion détaillée du document

17 septembre 2012 version initiale.