

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité dans le système SCADA Siemens SIMATIC S7-1200

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2012-AVI-550>

Gestion du document

Référence	CERTA-2012-AVI-550
Titre	Vulnérabilité dans le système SCADA Siemens SIMATIC S7-1200
Date de la première version	09 octobre 2012
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Siemens ssa-279823 du 08 octobre 2012
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque

Injection de code indirecte à distance.

2 Systèmes affectés

- Siemens SIMATIC S7-1200 version 3.0.1
- Siemens SIMATIC S7-1200 version 3.0.0
- Siemens SIMATIC S7-1200 versions 2.x

3 Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans *Siemens SIMATIC S7-1200*. Elle concerne une injection de code indirecte à distance (XSS) pouvant mener un utilisateur privilégié à exécuter des commandes arbitraires.

4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 Documentation

- Bulletin de sécurité Siemens ssa-279823 du 08 octobre 2012 :
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-279823.pdf

Gestion détaillée du document

09 octobre 2012 version initiale.