

Affaire suivie par :  
CERTA

## AVIS DU CERTA

### Objet : Vulnérabilité dans le système SCADA MatrikonOPC A et E Historian

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>  
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2013-AVI-280>

---

### Gestion du document

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Référence                   | CERTA-2013-AVI-280  |
| Titre                       | Vulnérabilité dans le système SCADA MatrikonOPC A et E Historian  |
| Date de la première version | 29 avril 2013   |
| Date de la dernière version | –   |
| Source(s)                   | Bulletin de sécurité MatrikonOPC SN 2013-03-28-02 du 28 mars 2013 |
| Pièce(s) jointe(s)          | Aucune  |

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

### 1 Risque(s)

- contournement de la politique de sécurité
- atteinte à la confidentialité des données

### 2 Systèmes affectés

MatrikonOPC A et E Historian versions 1.0.0.0 et précédentes

### 3 Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans *MatrikonOPC A et E Historian*. Elle permet à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité et une atteinte à la confidentialité des données.

### 4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

## **5 Documentation**

- Bulletin de sécurité MatrikonOPC SN 2013-03-28-02 du 28 mars 2013  
<http://www.opcsupport.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=2854>

### **Gestion détaillée du document**

**29 avril 2013** version initiale.