

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité dans les systèmes SCADA Schneider

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2013-AVI-464>

Gestion du document

Référence	CERTA-2013-AVI-464
Titre	Vulnérabilité dans les systèmes SCADA Schneider
Date de la première version	07 août 2013
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Schneider SEVD-2013-197-01 du 16 juillet 2013
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 Risque(s)

- déni de service
- atteinte à la confidentialité des données

2 Systèmes affectés

- Schneider Vijeo Citect versions 7.20 et antérieures
- Schneider CitectSCADA versions 7.20 et antérieures
- Schneider PowerLogic SCADA versions 7.20 et antérieures

3 Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans les systèmes SCADA *Schneider*. Elle permet à un attaquant de provoquer un déni de service et une atteinte à la confidentialité des données.

4 Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 Documentation

- Bulletin de sécurité Schneider SEVD-2013-197-01 du 16 juillet 2013
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=125349417&p_File_Name=SEVD-2013-197-01.pdf

Gestion détaillée du document

07 août 2013 version initiale.