

Affaire suivie par :
CERTA

AVIS DU CERTA

Objet : Vulnérabilité dans le système SCADA Schneider Electric Accutech Manager

Gestion du document

Référence	CERTA-2014-AVI-004
Titre	Vulnérabilité dans le système SCADA Schneider Electric Accutech Manager
Date de la première version	07 janvier 2014
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Schneider Electric SEVD-2013-352-01 du 18 décembre 2013
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 - Risque(s)

- atteinte à la confidentialité des données

2 - Systèmes affectés

Schneider Electric Accutech Manager versions antérieures à V2.00.4

3 - Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans le système SCADA *Schneider Electric Accutech Manager*. Elle permet à un attaquant de provoquer une atteinte à la confidentialité des données.

4 - Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 - Documentation

- Bulletin de sécurité Schneider Electric SEVD-2013-352-01 du 18 décembre 2013
http://download.schneider-electric.com/files?p_File_Id=319573692&p_File_Name=SEVD-2013-352-01.pdf

Gestion détaillée du document

07 janvier 2014 version initiale.

Conditions d'utilisation de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/certa/apropos.html>

Dernière version de ce document : <http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2014-AVI-004>
