



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREMIER MINISTRE

S . G . D . S . N
*Agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information
CERT-FR*

Paris, le 17 septembre 2014
N° CERTFR-2014-AVI-391

Affaire suivie par :
CERT-FR

AVIS DU CERT-FR

Objet : Vulnérabilité dans le système SCADA Schneider Electric VAMPSET

Gestion du document

Référence	CERTFR-2014-AVI-391
Titre	Vulnérabilité dans le système SCADA Schneider Electric VAMPSET
Date de la première version	17 septembre 2014
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Schneider Electric SEVD 2014-247-01 du 04 septembre 2014
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 - Risque(s)

– déni de service

2 - Systèmes affectés

Schneider Electric VAMPSET versions 2.2.136 et antérieures

3 - Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans le système SCADA *Schneider Electric VAMPSET*. Elle permet à un attaquant de provoquer un déni de service.

4 - Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 - Documentation

– Bulletin de sécurité Schneider Electric SEVD 2014-247-01 du 04 septembre 2014
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD 2014-247-01

Gestion détaillée du document

17 septembre 2014 version initiale.

Conditions d'utilisation de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/cert-fr/apropos.html>

Dernière version de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2014-AVI-391>
