

Affaire suivie par :  
CERT-FR

## AVIS DU CERT-FR

**Objet : Vulnérabilité dans le produit SCADA Schneider OPC Factory Server**

### Gestion du document

Référence	CERTFR-2015-AVI-240
Titre	Vulnérabilité dans le produit SCADA Schneider OPC Factory Server
Date de la première version	01 juin 2015
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Schneider SEVD-2015-133-01 du 13 mai 2015
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

### 1 - Risque(s)

– déni de service

### 2 - Systèmes affectés

OPC Factory Server versions 3.5 et antérieures

### 3 - Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans le produit SCADA *Schneider OPC Factory Server*. Elle permet à un attaquant de provoquer un déni de service.

### 4 - Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

### 5 - Documentation

– Bulletin de sécurité Schneider SEVD-2015-133-01 du 13 mai 2015  
<http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/SEVD-2015-133-01>

## Gestion détaillée du document

**01 juin 2015** version initiale.

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/cert-fr/apropos.html>

Dernière version de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2015-AVI-240>

---