

Affaire suivie par :
CERT-FR

AVIS DU CERT-FR

Objet : Vulnérabilité dans SCADA Siemens SIMATIC Logon

Gestion du document

Référence	CERTFR-2017-AVI-049
Titre	Vulnérabilité dans SCADA Siemens SIMATIC Logon
Date de la première version	15 février 2017
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Siemens SSA-931064 du 13 février 2017
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – Gestion du document

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

1 - Risque(s)

- contournement de la politique de sécurité

2 - Systèmes affectés

- SIMATIC Logon toutes les versions inférieures à 1.5 SP3 Update 2
- SIMATIC WinCC versions 7.x
- SIMATIC WinCC Runtime Professional toutes versions
- SIMATIC PCS 7 toutes versions
- SIMATIC PDM toutes versions
- SIMATIC IT toutes versions

3 - Résumé

Une vulnérabilité a été corrigée dans *SCADA Siemens SIMATIC Logon*. Elle permet à un attaquant de provoquer un contournement de la politique de sécurité.

4 - Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

5 - Documentation

- Bulletin de sécurité Siemens SSA-931064 du 13 février 2017
http://www.siemens.com/cert/pool/cert/siemens_security_advisory_SSA-931064.pdf
- Référence CVE CVE-2017-2684
<http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-2684>

Gestion détaillée du document

15 février 2017 version initiale.

Conditions d'utilisation de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/cert-fr/apropos.html>
Dernière version de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2017-AVI-049>
