

Affaire suivie par :  
CERT-FR

## AVIS DU CERT-FR

**Objet : Multiples vulnérabilités dans SCADA les produits Schneider**

### Gestion du document

Référence	CERTFR-2017-AVI-063
Titre	Multiples vulnérabilités dans SCADA les produits Schneider
Date de la première version	03 mars 2017
Date de la dernière version	–
Source(s)	Bulletin de sécurité Schneider SEVD-2017-052-01 du 21 février 2017 Bulletin de sécurité Schneider SEVD-2017-052-02 du 21 février 2017
Pièce(s) jointe(s)	Aucune

TAB. 1 – *Gestion du document*

Une gestion de version détaillée se trouve à la fin de ce document.

### 1 - Risque(s)

- exécution de code arbitraire
- déni de service

### 2 - Systèmes affectés

- Conext ComBox 865-1058 toutes les versions de micrologiciel antérieures à 3.03 BN 830
- homeLYnk Controller toutes versions antérieures à 1.5.0

### 3 - Résumé

De multiples vulnérabilités ont été corrigées dans *SCADA les produits Schneider*. Elles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire et un déni de service.

### 4 - Solution

Se référer au bulletin de sécurité de l'éditeur pour l'obtention des correctifs (cf. section Documentation).

## 5 - Documentation

- Bulletin de sécurité Schneider SEVD-2017-052-01 du 21 février 2017  
<http://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2017-052-01/>
- Bulletin de sécurité Schneider SEVD-2017-052-02 du 21 février 2017  
<http://www.schneider-electric.com/en/download/document/SEVD-2017-052-02/>

## Gestion détaillée du document

**03 mars 2017** version initiale.

---

Conditions d'utilisation de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/cert-fr/apropos.html>  
Dernière version de ce document : <http://cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2017-AVI-063>

---